


Företag: _____

Adress (där systemet är monterat): _____

Datum: _____

Kontrollpunkter

Bocka i rutorna efter varje utförd kontroll:




- ☐ Kontrollera att wirelås är draget med rätt moment, wirelås dras med 10 Nm.
- ☐ Kontrollera så wiren är intakt. Är wiren skadad i form av jack eller brustna trådar måste wiren ersättas.
- ☐ Kontrollera att wiren är rätt dragen (se sidan 2).
- ☐ Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna.

KONTROLL UTFÖRD AV


Företag/Organisation: _____

Namn: _____


Plats och datum: _____




□ Weline ONE på slåta tak




□ Weline ONE på brygga



□ Weline ONE på takstege



□ Weline ONE på fasadstege



□ Weline ONE på nockrärke