


Firma: _____

Adresse (der systemet er montert): _____

Dato: _____

Kontrollpunkter

Kryss av i rutene etter utført kontroll:




- ☐ Kontrollere at vaierlåsen er dratt til med riktig moment - 10Nm.
- ☐ Kontrollere at vaieren er intakt og uten skader. Er vaieren skadet må den erstattes.
- ☐ Kontrollere at vaieren er riktig tredd i gjennom festet og produktene. Se side 2.
- ☐ Kontrollere at alle bolter og muttere er dratt til og sitter godt.

KONTROLL UTFØRT AV


Firma/organisasjon: _____

Navn: _____


Sted og dato: _____




□ Weline ONE på flate tak




□ Weline ONE på takbro



□ Weline ONE på takstige



□ Weline ONE på fasadestige



□ Weline ONE på mønerekkverk